

## Údaje provozu kotelny

Rok	Výroba tepla (GJ)	Prodej tepla (GJ)
2003	31 065	25 115
2004	33 826	26 143
2005	33 788	26 138
2006	30 309	24 124
2007	28 451	21 995

## Údaje provozu kotelny

Rok	Spotřeba paliva (t)	Účinnost kotlů (%)	Ztráty v rozvodech (%)
2003 (vč. uhlí 01-03)	4 115	75	4,9
2004	3 930	82	4,5
2005	3 670	81	4,7
2006	3 875	78	5,0
2007	3 670	78	5,0

## Údaje provozu kotelny

Rok	Výroba el. ( kW)	Prodej el. ( kW)	Cena tepla (Kč vč. DPH/GJ)
2003	Zkušební provoz		367,44
2004	266 431	189 158	366,45
2005	250 028	142 613	366,48
2006	57 045	24 164	370,65
2007	83 346	52 141	411,60

## Údaje provozu kotelny

### Štěpka

**Vlhkost 50% - výhřevnost 8 GJ/t**

- 2004 - 190,- Kč/m<sup>3</sup>
- 2006 - 238,- Kč/m<sup>3</sup>
- 2007 - 239,- Kč/m<sup>3</sup>

**Vlhkost 9% - výhřevnost 16 GJ/t**

- 2004 - 280,- Kč/m<sup>3</sup>
- 2006 - 290,- Kč/m<sup>3</sup>
- 2007 - 309,- Kč/m<sup>3</sup>